

Værum Bys Vandværk  
Gl. Landevej 7  
8940 Randers SV  
Att.: Værum By VandværkRapportnr.: AR-19-CA-00863984-01  
Batchnr.: EUDKVE-00863984  
Kundenr.: CA0005260  
Modt. dato: 27.08.2019

## Analyserapport

---

**Prøvested:** Værum By Vandværk, B1 DGU 68.0470 - V20002500 / 4717002502  
**DGU-nr:** 68.470  
**Prøvetype:** Råvand - Gruppe B parametre  
**Prøveudtagning:** 27.08.2019 kl. 15:45  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S SN5  
**Analyseperiode:** 27.08.2019 - 30.08.2019

---

**Prøvemærke:** DGU 68.0470

---

Lab prøvenr:	80691171	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

---

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Randers Kommune , Kopimodtager drikkevand, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

30.08.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse